

Ofício 24/2019

Maceió, 25 de abril de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Maceió
Att. À Comissão de Licitação

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

Ass.: Esclarecimento de dúvidas

Prezados (as) senhores (as)

Referente às perguntas apresentadas pela empresa ConcrEpoxl, temos a informar que:

1. Sim, os documentos podem ser enviados por e-mail, com exceção do CD.
2. A solução adotada em projeto não indica a utilização de fundação. A topografia pode ser enviada, tendo que ser conferida em campo face ao grande tempo passado de sua execução, chuvas ocorridas no período e crescimento da vegetação.
3. O valor referente a administração da Obra será medido conforme o avanço físico, se a obra avançar 10%, será medido 10% da Administração da Obra, independentemente dos custos da empresa com a administração direta. O item 4.3 da planilha suprirá eventuais custos.
4. Sim, está correto o entendimento.

Ao tempo em que, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.

Atenciosamente,


JOSE WILSON VILELA SANTOS
Consórcio ATP/Concremat