

Resposta a Pedido de Esclarecimento REF. PREGÃO ELETRONICO 32/2017. AR CONDICIONADO

De : Gerência de Planejamento - ARSER
<gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

Qua, 10 de mai de 2017 15:13

Assunto : Resposta a Pedido de Esclarecimento REF. PREGÃO ELETRONICO 32/2017. AR CONDICIONADO

Para : ygservicoscomercio@gmail.com

Cc : null <cristina.barbosa@arser.maceio.al.gov.br>

Boa Tarde,

Segue abaixo as informações visando atender a solicitação de esclarecimentos da Empresa Yg Serviços e Comércio Ltda:

Com relação ao Lote 02, o mesmo será excluído desta Licitação;
o Lote 03, será alterado para Split **Piso Teto** de 36.000 BTU/h .
E os Lotes 15 e 27 terão capacidade de refrigeração nominal alteradas para **22.000 BTU/h**.

À Disposição,

Elizame Guedes Evangelista
Gerência de Planejamento/ARSER
(82) 3315-7336

De: "Cristina Barbosa" <cristina.barbosa@arser.maceio.al.gov.br>

Para: "Gerencia Planejamento" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de maio de 2017 14:52:56

Assunto: Fwd: REF. PREGÃO ELETRONICO 32/2017. AR CONDICIONADO

Boa tarde

Recebemos pedido de esclarecimentos quanto as especificações de alguns itens do edital de PE 32/2017. Favor responder.

Att.

Cristina Barbosa
Gerência de Licitações/ARSER
(82) 3315-7327
(82) 3315-7323

De: "Yg Serviços e Comércio Ltda" <ygservicoscomercio@gmail.com>

Para: "Gerencia Licitações" <Gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 8 de maio de 2017 11:04:58

Assunto: REF. PREGÃO ELETRONICO 32/2017. AR CONDICIONADO

Marinalva Aragão
EMPRESA YG SERVIÇOS E COM.
Fone 83.32481542
