

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

PROCESSOS Nº		Data	/ /2019
Interessado	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação		
Natureza	0912 - Providências		
Assunto do Processo	Contração de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível), denominada on-going, do ambiente DATA CENTER (sala-cofre) da Prefeitura Municipal de Maceió - PMM - Secretaria Municipal de Economia - SEMEC.		
Área Destinatária	ARSER		
ANÁLISE TÉCNICA - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			

De acordo com os documentos apresentados pela empresa AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME, diante do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019, urge apresentar a análise técnica, realizada por esta Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicações – CTIT/SEMEC, referente aos documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante, vejamos:

DO ATESTADO –INSS – DATAPREV – NÃO ATENDE

1- Atestado de manutenção de aparelhos de AR CONDICIONADO (Não condiz com o OBJETO da solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva de sala cofre certificada NBR 15.247.

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência do Licitante (Atestado da empresa REALMAK CNPJ: 03.496.338/0001-74) – Apenas do Profissional MANOEL CLEMENTINO GOMES SOUSA – Engenheiro Mecânico.

- Não menciona manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada pela NBR 15.247 e TESTE DE ESTANQUEIDADE.



Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

DO ATESTADO DO CORPO DE BOMBEIROS DF – NÃO ATENDE

2- Atestado de Manutenção em GRUPO GERADOR DIESEL (Não condiz com o OBJETO da solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada NBR 15.247).

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência do Licitante (Atestado da empresa ENERGIZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.856.676/00041-84) – Apenas do Profissional LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA – Engenheiro Eletricista.


- Não menciona manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada pela NBR 15.247 e TESTE DE ESTANQUEIDADE.

DO ATESTADO DA PGF - DF – NÃO ATENDE

3- Atestado de manutenção preventiva e corretiva dos SISTEMAS ELÉTRICOS (Não condiz com OBJETO da solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada NBR 15.247).

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência do Licitante (Atestado da empresa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PGR CNPJ: 26.989.715/0050-90) – Apenas do Profissional GABRIEL ANTÔNIO NEVES DOS ANJOS – Engenheiro Eletricista.

- Não menciona manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada pela NBR 15.247 e TESTE DE ESTANQUEIDADE.



Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

DO ATESTADO DA PGF - GOIAS – NÃO ATENDE

4- Atestado de Manutenção preventiva e corretiva dos SISTEMAS PREDIAIS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA (Não condiz com o OBJETO da solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva de SALA COFRE certificada NBR 15.247).

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência do Licitante (Atestado da empresa ENERGIZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.856.676/0001-84) – Apenas do Profissional LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA – Engenheiro Eletricista.

- Não menciona manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada pela NBR 15.247 e TESTE DE ESTANQUEIDADE.

DO ATESTADO DA EMBRAPA – NÃO ATENDE

5- Atestado de manutenção preventiva e corretiva do SISTEMA DE ENERGIA / GRUPO GERADORES elétricos (Não condiz com OBJETO da solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada NBR 15.247).

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência do Licitante (Atestado da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA CNPJ: 00.348.003/0028-02) – GABRIEL ANTÔNIO NEVES DOS ANJOS – Engenheiro Eletricista.

- Não menciona manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível) em ambiente SALA COFRE certificada pela NBR 15.247 e TESTE DE ESTANQUEIDADE.



Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

DO ATESTADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACRE – NÃO ATENDE

6- Atestado como SUBCONTRATADA de manutenção de ASSISTÊNCIA TÉCNICA abrangendo Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva do SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NORMA ABNT NBR 11.742 – limites de emergência estabelecidos para HARDWARE de dados na NBR 17.240 e recomendações ISO NBR 17.799 (Não condiz com a solicitação do edital de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva de SALA COFRE certificada ABNT NBR 15.247).

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (a) – Não comprova experiência em serviços de manutenção preventiva programada e corretiva de SALA COFRE certificada ABNT NBR 15.247. Restringe apenas a TESTES GERAIS DA SALA SEGURA.

- Não menciona nada em TESTE DE ESTANQUEIDADE.

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (b) - DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DETENTOR DE CAT EM SERVIÇOS SEMELHANTES.

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (c) - DECLARAÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS.

- Não atende a solicitação 17.1.3 item (d) - ATESTADO TESTE DE ESTANQUEIDADE.

- Não apresentou declaração/atestado de que é capacitada a realizar teste de estanqueidade conforme a NORMA ASTM E779-99, prevista na PE 047-3 do INMETRO e ABNT 15.247.

- Não apresentou nenhum documento indicando que é fabricante ou autorizado a prestar o serviço de manutenção em sala cofre com exigência de segurança da ABNT 15.247.





Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

DA DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS – NÃO ATENDE

7- A AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME deixou de apresentar a DECLARAÇÃO exigida no item 17.1.3, alínea “c” do Edital do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019.

DO TESTE DE ESTANQUEIDADE – NÃO ATENDE

8- A AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME deixou de apresentar o ATESTADO exigido no item 17.1.3, alínea “d” do Edital do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019.

DO COMPROVANTE/DECLARAÇÃO DE VISITÓRIA – NÃO ATENDE

9- A AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME deixou de apresentar o COMPROVANTE/DECLARAÇÃO exigido no item 17.1.3, alínea “f” do Edital do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019.

DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – NÃO ATENDE

10- A AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME deixou de apresentar o Termo de Confidencialidade exigido no item 17.1.3, alínea “g” do Edital do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a análise técnica da documentação apresentada pela empresa AIE ENG. Automação, Manutenção e Instalações Elétricas EIRELI ME, diante do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSE, realizado no dia 15/08/2019, esta Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicações – CTIT/SEMEC entende



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SEMEC

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação
Praça dos Palmares, nº 05, CEP 57020-150, Centro, Maceió – AL
Tel.: (082)3315-2571, CNPJ. 19.164.089/0001-50

que os documentos apresentados não atendem os termos estabelecidos através do Termo de Referência bem como o Edital constante do Pregão Eletrônico nº 108/2019-CPL/ARSER.

Maceió/AL, 22 de agosto de 2019.

ROSALVO GOMES DA SILVA JUNIOR
Programador Júnior / Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Gestão/SEMGE

BENÍCIO FELIX FERREIRA
Coordenador de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Economia / SEMEC

JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA LIMA
Diretor de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Gestão / SEMGE