

Rev.	Modificação	Data	Elaborado	Verificado	Aprovado



Coord. CREA	Do	Projeto	Autor Proj. / Resp. Técnico Autor: Samuel do Nascimento Silva Eng Eletricista: CREA 020599052-5	
Coord. CREA	Do	Contrato		

Cliente PREFEITURA DE MACEIÓ	Secretaria SEMINFRA
--	-------------------------------

Projeto PRÉDIO DA INTENDÊNCIA	FMAC
---	-------------

Localização PRAÇA DOS MARTÍRIOS, CENTRO- MACEIÓ, ALAGOAS.
--

Formato A4	Data JUNHO/2018	Especialidade / Subespecialidade SPDA	
Coord. Rubrica	Projeto	Especificação do documento LISTA DE MATERIAL	
Coord. Rubrica	Contrato	Tipo de obra REFORMA	Classe geral do projeto PROJETO EXECUTIVO
Autor: Samuel do Nascimento Silva Eng Eletricista: CREA 020599052-5		Substitui a	Substituída por
CONTRATO Nº		Codificação 236.01 INT-LM-E00-01DE01-R00	



Cabo de COBRE nu de #50mm ² – TEL-5750	100	m
---	-----	---



Código	Descrição
Tel 526	Tampa em Ferro Fundido com Garras Ø250mm
A Tel 526 não é adequada para calçadas e só pode ser usada com a caixa Tel 527.	



Código	Descrição
Tel 527	Caixa de Inspeção Branca Ø 250x250mm

Caixa de Inspeção Ø 300x300mm em PVC com tampa em ferro fundido com garras TEL-513	06	Und.
--	----	------



Código	Descrição
Tel 5814	Ø 5/8" x 2,40m (Ø14,3mm - Efetivo)

Haste de aterramento 5/8" x 2,40m – TEL-5820	06	Und.
--	----	------



Fixador Universal em Latão Estanhado – TEL 5024	55	Und.
---	----	------



Conector cabo/haste para aterramento – 2 cabos – TEL-580	06	und.
--	----	------



Terminais estanhados de compressão de 1 furo para cabos de #50mm ² -TEL-5150	06	und.
---	----	------



Terminal de pressão para cabos de #50mm ² TEL-5050	06	und.
---	----	------



Caixa de inspeção em poliamida 150x110x70mm bocal de Ø 1"	06	und.
---	----	------



Caixa de equalização com 9 terminais para uso externo TEL-901 vedação na porta e acabamento em epóxi.	01	und.
--	----	------



Solda exotérmica padrão SEB-50-3	12	und.
----------------------------------	----	------



Eletroduto em pvc de Ø 1" de 3 metros cada	02	und.
--	----	------



Curva 90° em pvc de Ø 1"	06	und.
--------------------------	----	------



Bucha de Nylon de Ø 10mm	20	und.
--------------------------	----	------



Terminais aéreo de inserção 3/8"x300mm em aço galvanizado TEL-5124	55	und.
--	----	------



Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" TEL-771 3m com furo de Ø 7mm	73	und.
--	----	------



Parafuso cabeça chata para emendas das barras-Ø 1/4"x7/8" TEL-5322	350	und.
--	-----	------



Arruela lisa em aço inox de Ø ¼" – TEL-5303	350	und.
---	-----	------



Porca sextavada em aço inox de Ø ¼" TEL-5314	350	und.
--	-----	------



Bucha de Nylon de Ø 6mm	20	und.
-------------------------	----	------



Bucha de Nylon de Ø 10mm	10	und.
--------------------------	----	------



Fixador aderidisco Ø 60mm c/ parafuso de ¼" e porca TEL-756	110	und.
---	-----	------



Adesivo para superfície porosa TEL-5904	10	kg
---	----	----