

Zimbra

cristina.barbosa@arser.maceio.al.gov.br

Informações Estabilizador PowerEst Home 1000VA Bivolt - modelo 9007 - Itens 12 e 25 - PE 84/2020**De :** Andre Sarmento <andre.sarmiento@dti.maceio.al.gov.br>

Qui, 03 de set de 2020 16:03

Assunto : Informações Estabilizador PowerEst Home 1000VA Bivolt - modelo 9007 - Itens 12 e 25 - PE 84/2020

1 anexo

Para : Cristina Barbosa <cristina.barbosa@arser.maceio.al.gov.br>**Cc :** Geraldo Oliveira <geraldo.oliveira@dti.maceio.al.gov.br>, Jacson Luis <jacson.luis@dti.maceio.al.gov.br>, Felipe Gomes <felipe.gomes@dti.maceio.al.gov.br>

Prezada Cristina,

Segue abaixo cópia do e-mail que enviei ao fabricante TS SHARA pedindo informações técnicas adicionais sobre o estabilizador PowerEst Home 1000 Bivolt 115/220V código 9007, para saber se o mesmo atende a norma NBR 14.373, e a resposta do fabricante ao meu e-mail.

Este estabilizador foi ofertado pela licitante ARIANE MENDES ROCHA (CNPJ: 32.924.197/0001-41) para os itens 12 e 25 do PE 84/2020. Na ocasião, a equipe técnica que está analisando os produtos ofertados no PE 84/2020 solicitou diligência à licitante questionando se o produto atendia a norma NBR 14.373. Na mesma diligência, solicitamos informações adicionais sobre mais duas especificações técnicas.

A referida licitante apresentou declaração do fabricante TS SHARA informando que o mesmo atendia a norma supracitada e as outras duas especificações técnicas constantes na diligência. O produto então foi aceito para os itens 12 e 25, uma vez que atendia todas as especificações mínimas exigidas no edital.

Após questionamento de outra empresa sobre o estabilizador supracitado quanto ao atendimento à norma NBR 14.373, solicitei então informações adicionais ao fabricante TS SHARA, que respondeu que o produto ofertado não atende a norma NBR 14.373.

Para registro e ciência da ARSER e demais interessados.

Atenciosamente,

André Sarmento
Operador/DTI/SEMGE
Prefeitura de Maceió

De: "qualidade" <qualidade@tsshara.com.br>**Para:** "Andre Sarmento" <andre.sarmiento@dti.maceio.al.gov.br>**Cc:** "desenvolvimento" <desenvolvimento@tsshara.com.br>, "Jacson Luis" <jacson.luis@dti.maceio.al.gov.br>, "Elie" <elie@tsshara.com.br>, "Luciano Cavalcante dos Santos" <mestre.ts@gmail.com>, "Gilvan" <gilvan@tsshara.com.br>, "Atendimento" <atendimento@tsshara.com.br>**Enviadas:** Terça-feira, 1 de setembro de 2020 14:28:12**Assunto:** Re: Informações Adicionais Estabilizador PowerEst Home 1000VA Bivolt - modelo 9007

Boa tarde Sr André.

Agradecemos o contato.

Referente ao equipamento Estabilizador PowerEst Home 1000 Bivolt 115/220V código 9007, atende as normas NBR 5410 e NBR 14136, porém este modelo não atende a NBR 14.373.

A Ts Shara possui dois modelos de estabilizadores que atendem a NBR 14.373, ESTABILIZADOR EVS II 1500VA BIVOLT 115/220V código 2248 e, ESTABILIZADOR EVS II 2000VA BIVOLT 115/220V código 2249.

Para mais esclarecimentos estamos a disposição!



Em 2020-08-31 22:11, Andre Sarmento escreveu:

Prezados,

O site do fabricante TS SHARA, mais precisamente a página do Estabilizador PowerEst Home 1000VA Bivolt - modelo 9007, informa que o referido modelo é fabricado conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136. A referida página informa também que o modelo foi produzido para uso em equipamentos eletrodomésticos.

Venho encarecidamente através deste solicitar, com certa brevidade, os seguintes esclarecimentos:

- a) Se o modelo 9007 é (também) fabricado conforme a norma NBR 14.373, a qual habilita o estabilizador para o uso em equipamentos eletrônicos, de informática e de telecomunicações.
- b) Caso atenda a norma NBR 14.373, solicito confirmação se o modelo recebeu certificação compulsória emitida pelo INMETRO ou por Organismo de Certificação de Produtos Acreditado pelo INMETRO, e solicito cópia de referida certificação.

Certo da atenção de Vossas Senhorias, agradeço antecipadamente e, ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

André Sarmento
Operador/DTI/SEMGE
Prefeitura de Maceió