

De: Rita Regueira <rita.regueira@arser.maceio.al.gov.br>

Enviado: terça-feira, 1 de agosto de 2017 19:51

Para: leniralessa

Assunto: Fwd: Esclarecimento PE-70/2017 ,- Tampões

Boa tarde Lenira.

Estou encaminhando um pedido de esclarecimento da empresa Alea Fundação acerca das descrições dos lotes 3 e 4 do PE 070/2017 - de tampões, para conhecimento e pronunciamento de V.Sa. Solicitamos o retorno com a resposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para que essa Secretaria, através do setor responsável, adote as medidas de sua competência, tendo em vista o atendimento dos prazos legais. O não atendimento da resposta no prazo citado acarretará no cancelamento do certame.

Rita de Cássia R. Teixeira
Gerência de Licitações/ARSER
(82) 3315-3678 - R. 4004

De: "Sérgio" <sergio@fundicaoalea.com.br>

Para: "gerencia licitacoes" <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 1 de agosto de 2017 14:42:53

Assunto: Esclarecimento PE-70/2017

Sra. Rita
Boa tarde,

Com o intuito em participar do Pregão nº 70/2017, venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito do material solicitado nos Lotes 3 e 4 do ANEXO I – Planilha de Preços.

Na descrição deste material, as especificação está muito vaga (Tampão de Ferro Fundido 600mm) para a compra de um material tão complexo e com várias medidas e exigências. De acordo com a NBR 10.160 que é a norma que regulamenta a fabricação de materiais em ferro fundido, os tampões devem conter medias de tampa, base, passagem livre, altura do conjunto, deve ter principalmente a classe de carga de deve suportar (12,5 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas, etc.....).


Não foi mencionado além das informações acima, se o tampão é articulado ou não articulado (Simples).

Para tanto, estou enviando em anexo um projeto dentro da NBR 10.160 que pode ser utilizado como parâmetro para esta compra, com as seguintes descrição:

Tampão DN600 Articulado com anel anti-ruído, base de assentamento 740mm, tampa 625mm, passagem livre 600mm, altura 70mm;

Fico no aguardo de breve retorno com a resposta para o questionado.

Att.



MATERIAL:	FE42012 ou FE50007
PESO:	
REFERENCIA NORMATIVA:	NBR10160
TOLERANCIA DIMENCIONAL:	
ACABAMENTO:	JATEADO E REBARBADO
PROTEÇÃO SUPERFICIAL:	CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES					CODIGO DESENHO		
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DES.	APROV.	10475		
A	04/07/2017	EMIÇÃO INICIAL	GUILHERME R.	MARCELO	CODIGO PRODUTO		
					10475		
					OBSERVAÇÃO		
					DATA	04/07/2017	ESCALA: 1:8