

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ofício 5/2021 - DVS/SMS

Maceió, 9 de março de 2021

À ARSER

Assunto: Posicionamento do Recurso do Pregão 106/2020 Câmara fria.
Processo de nº 5800.122730/2019.

A Diretoria de Vigilância em Saúde informa:

Em relação ao do item 6: a empresa E.A FRIO REFRIGERAÇÃO deixou de observar a especificação constante do edital retificado, publicado em 08/10/2021 que descreve que o material precisa *“possuir estantes, parafusos e partes em aço inoxidável AISI 304, conforme ISO 12732, com prateleiras de alturas ajustáveis.”*

Em relação ao do item 7: a empresa cita a produção dos painéis frigoríficos em PU ISOESTE que trata-se de uma marca que atende a as especificações do edital de material em POLIURETANO descritas no edital.

Atenciosamente,



FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES
Diretora de Vigilância em Saúde/SMS

Fernanda Araújo Rodrigues
Diretoria de Vigilância em Saúde
Maceió/AL