

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Proposta 03383

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

ELEVATÓRIA	LOCAL	VAZÃO TOTAL LTS/SEG	VAZÃO UNIT LTS/SEG	VAZÃO UNIT M³/HORA	AMT	Nº DE BOMBAS	MODELO DA BOMBA	RENDIMENTO	POTENCIA CONSUMIDA	MOTOR ELÉTRICO	NPSHr (m)	ROTAÇÃO DE TRABALHO
EE - REGINALDO	RIACHO REGINALDO	465	232,5	837	12,39	2 + 1	LP - 12	76,8	50,08	60	1,66	918
EE - PAU D'ARCO	RIACHO PAU D'ARCO	63	31,5	113,4	8,59	2 + 1	LP - 4	55	6,56	10	3,32	1157
EE - RIACHO DO SAPO	RIACHO DO SAPO	215	107,5	387	7,1	2 + 1	LP - 10	79	12,88	20	2,19	734
EE - ÁGUAS FERREAS	RIACHO ÁGUAS FERREAS	110	55	198	26,56	2 + 1	HP - 6	74	26,36	30	2,9	1415
EE - GULANDI	RIACHO GULANDI	100	55	180	16,63	2 + 1	HP - 6	73,3	15,13	20	2,52	1156

(19) 3429-6800

vendas@ebbombas.com.br

R. Dr. Plínio Camillo, 585 - Distrito Industrial Uninorte,
Piracicaba - SP, 13413-081