



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

CC 03/2022

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>
Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

2 de setembro de 2022 às 13:21

Boa tarde!

Em resposta ao pleito temos a informar que:

A camisa metálica será utilizada para proteção das estacas na infraestrutura da obra de arte especial. É possível desde que o item tenha sido executado com a mesma finalidade da explicação acima, por exemplo não será aceito atestado que tenha finalidade para proteção de valas. Reitero que conforme item 11.1.2 a atividade deverá ter natureza semelhante ao indicado no item 1 do Projeto Básico.

Eduardo Lamenha Gomes de Barros
Diretor de Obras de Implantação
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Rua do Imperador, 307, Centro - Maceió - AL
Tel. (82) 99111-3053

[Citação ocultada]