

Zimbra

bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br

Re: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 275/2022

De : Gerencia Planejamento
<gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

ter., 20 de dez. de 2022 14:08

 2 anexos

Assunto : Re: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 275/2022

Para : Bernardina Neta
<bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Prezada, boa tarde!

Em atendimento ao pedido de esclarecimento apresentado pelo **Sr. Jose Edvaldo**, informamos que todas as especificações do item 1 contidas no edital do PE 275/2022 serão exigidas. Deste modo, o item licitado trata-se de *Nobreak microprocessado com potência de **no mínimo** 1.4 KVA (1400 VA) - Com **no MÍNIMO 2 baterias INTERNAS** seladas Chumbo Ácido livre de manutenção ou VRLA de no mínimo 7AH12V; deve possuir estabilizador interno e filtro de linha. Serão aceitas as formas de onda: Senoidal, semissenoidal ou senoidal por aproximação (retangular PWM). Pode ser ligado sem a presença da rede elétrica. Características de Entrada: Tensão nominal de entrada: Bivolt 115 - 220V. Frequência de entrada: 60 Hz. Cabo de alimentação Padrão NBR 14136, plugue de 10A. Características de Saída: Tensão nominal de saída: 115V. Frequência de Saída: 60 Hz. Número mínimo de tomadas: 5 tomadas padrão NBR 14136. Deve possuir proteções pelo menos contra subtensão e sobretensão da rede elétrica, curto - circuito, descarga total das baterias. Deve possuir conector para acoplamento de bateria externa. Garantia mínima de 12 (doze) meses, ou do fabricante, a que for maior, contados a partir da entrega Und 0 0 3 0 0 26 176 0 0 9 0 0 18 4 22 0 0 26 35 9 18 5 396 18 765 Ampla 88% 41 Avenida da Paz, 900, Jaraguá, Maceió/AL – 57.022-050 efetiva do produto e atesto da nota fiscal. Similar ou superior ao modelo UPS Compact Pro 1400 Universal 2BS/BA 7Ah, marca TS SHARA.*

Ressalta-se que o quantitativo total do item 1 é de 765 unidades (ampla participação). Item 2 (COTA RESERVADA (PARTICIPAÇÃO ME E EPP– %) 104 unidades.

Deste modo, o descritivo questionado pelo Sr. **Jose Edvaldo** é **incompatível ao disposto no edital.**

Att,



Planejamento
Chefe de Planejamento
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER

Informações:
(82) 3312-5146
www.maceio.al.gov.br/arser
ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br



Antes de imprimir, pense em
sua Responsabilidade com o
MEIO AMBIENTE.

De: "Bernardina Neta" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Para: "Gerencia Planejamento" <gerencia.planejamento@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 20 de dezembro de 2022 12:22:01

Assunto: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 275/2022

Senhores, boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento para as devidas providencias.

Obs.: Solicito, se possível, urgência na resposta, visto que a sessão está prevista para **27/12/2022** as 10hs30min.
agradeço e aguardo retorno
Bernardina Maria de Jesus Silva
Pregoeira/Arser

De: "Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, Arser"
<notificacao@arser.maceio.al.gov.br>

Para: "null" <bernardina.neta@arser.maceio.al.gov.br>

Cc: "null" <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 20 de dezembro de 2022 12:14:40

Assunto: Aviso de Esclarecimento da ARSER: Pregão nº 275/2022



Aviso de Esclarecimento em Pregão Eletrônico!

Licitação

Prezado pregoeiro BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA com matricula: ,
confira a nova Esclarecimento aberta por Jose Edvaldo.

Numero do protocolo: **6700/100599/2022**

Data de abertura: **27/12/2022** as **10:30** horas

Modalidade: **Pregão Eletrônico**

Numero: **275/2022**

Objeto:

Registro de preços de material de informática para suporte e manutenção de computadores (itens fracassados do PE 91/2022).

[Visualizar Interesses](#)

Pedido de Esclarecimento

Interessado:**Jose Edvaldo**

Email: edvaldo@qservicestecnologia.com.br

Assunto: **Sobre as quantidade**

Descrição: **Bom dia, os produtos seriam Nobreaks e com duas baterias automotiva acopladas externas. E o total total seria 765 unidades. Obrigado QServices Tecnologia**

Criado em: **20/12/2022 às 12:14**

[Responder](#)

RESPONDER EM ATÉ 24H

Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió - ARSER

Rua Eng. Roberto Gonçalves Menezes, 71, Centro, Maceió – AL CEP:57020-680 – CNPJ: 26.981.455/0001-29

(82) 3312-5100

ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br

--



The footer banner features the ARSER logo on the left, which includes the text 'ARSER' and 'AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS'. To the right of the logo, the name 'Bernardina Maria de Jesus Neta Pregoeira' is listed, followed by 'Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER'. Further right, under the heading 'Informações:', the contact details '(82) 3312-5100', 'www.maceio.al.gov.br/arser', and 'ouvidoria@arser.maceio.al.gov.br' are provided. On the far right, there is a recycling symbol and the text 'Antes de imprimir, pense em sua Responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.'



PLANEJAMENTO.png
52 KB