

Processo Administrativo nº 6700.17734/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do edital do Pregão 10/2018, conforme e-mail encaminhado tempestivamente por e-mail, no dia 19/03/2018, às 09h41, pela empresa HDS Sistemas de Energia, a saber:

1º Questionamento

Item 08 Nobreak 1400VA - O edital menciona o opcional de software de supervisão compatível com ambiente Windows, porém o mesmo não esclarece se há a obrigatoriedade ou opcionalidade do fornecimento de SMTP ou SNMP.

2º Questionamento

Item 09 Nobreak 3000VA - O edital não fornece as tensões de entrada e saída do equipamento.

A Pregoeira, auxiliada pela Gerência de Planejamento/ARSER e equipe técnica de TI/PMM, vem esclarecer que:

Resposta 1º Questionamento:

Fornecimento opcional de SMTP ou SNMP.

Resposta 2º Questionamento:

Tensão de entrada: 220V; Tensão de saída: 110V.

Maceió, 23/04/2018

Cristina de Oliveira Barbosa
Pregoeira

*Original devidamente assinado nos autos.