

São Paulo, 25 de julho de 2023.

**À Prefeitura Municipal de Maceió  
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE**

**Rua Imperador, nº 307, Centro, Maceió – AL, CEP: 57000-000.**

**Ref.:** Concorrência Pública - Nº 06/2023 – Processo Administrativo Nº 3200.10270/2023

**Objeto:** Contratação de Empresa de engenharia para execução das obras de contenção de encosta e estabilização de taludes no Vale do Reginaldo, dividindo em cinco lotes, no Município de Maceió/AL.

Prezados Senhores,

**AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com inscrição no CNPJ nº 23.837.456/0001-06, com sede à Av. dos Autonomistas, Nº 896 – Vila Yara, Osasco -SP, CEP 06020-010, interessada em participar da licitação em referência e após analisar o Edital e seus documentos, solicita esclarecimentos para as dúvidas a seguir relacionadas:

1 – Após a análise dos documentos técnicos fornecidos pela SEMINFRA (Secretaria Municipal de Infraestrutura), que incluem os Projetos executivos, Memorial descritivo, Planta topográfica e Relatório de sondagem, notou-se a divergência de informações entre Projeto executivo x Memorial descritivo e uma vez que o Edital solicita no item 8.8 a declaração de conhecimentos das especificações técnicas que o integram, solicitamos a correção na coesão de informações dispostas nestes documentos técnicos, com o intuito de não haver distorções de entendimento durante a realização da obra, visto que não está previsto a execução de projetos na planilha orçamentária.

Para melhor entendimento, seguem alguns exemplos:

Em todos os memoriais descritivos, de todos os lotes, é citado que o grampo para o solo grampeado foi adotado o de diâmetro de 10mm, já nos projetos o diâmetro dos grampos é de 20mm.

O cálculo demonstrado para o lote 01 é exatamente o mesmo demonstrado para o lote 02, com exatamente os mesmos valores resultantes dado pelo software utilizado para o dimensionamento.

No memorial descritivo do lote 04, há informações referente ao lote 05.

Esses são apenas alguns exemplos dos erros encontrados, por este motivo, solicitamos uma revisão dos memoriais, de todos os lotes, para que os dados dispostos neles sejam corretos e que haja sinergia com os projetos executivos apresentados, vale ressaltar mais uma vez, que não está previsto projeto na planilha orçamentária, deste modo, os documentos técnicos fornecidos pela secretaria, deverá ter os cálculos corretos assim como as demonstrações.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos

DocuSigned by:  
*Gutemberg Pontes*  
A11526A2366A4C8...

**AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Gutemberg Pontes  
Sócio-diretor