




VISTA FRONTAL – GABIÃO 1
ESC. 1:125




VISTA EM PLANTA – GABIÃO 1
ESC. 1:125




VISTA FRONTAL – GABIÃO 3
ESC. 1:125




VISTA EM PLANTA – GABIÃO 3
ESC. 1:125




VISTA FRONTAL – GABIÃO 2
ESC. 1:125




VISTA EM PLANTA – GABIÃO 2
ESC. 1:125



VISTA FRONTAL – GABIÃO 4
ESC. 1:125



VISTA EM PLANTA – GABIÃO 4
ESC. 1:125



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES E ELEVACOES EM CENTIMETRO, SALVO ONDE INDICADO.
2. MATERIAL: GABIÃO CAIXA, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, GALVAZADO.
3. QUANDO DA MONTAGEM, O FIO UTILIZADO PARA A COSTURA DAS CAIXAS, TAMBÉM DEVE SER PLASTIFICADO.
4. O REVESTIMENTO PLÁSTICO NÃO DEVE SER DANIFICADO DURANTE AS MOVIMENTAÇÕES NO CANTEIRO DE OBRAS.
5. DURANTE A MONTAGEM DAS CAIXAS NAS OPERAÇÕES DE AMARRAÇÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE PINÇAS COM PONTAS ALONGADAS E SUPERFÍCIE LISA.
6. QUALQUER SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM OU IMPLANTAÇÃO DA CONTENÇÃO SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA EM ÉPOCA DE ESTIAGEM.
7. PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DA CONTENÇÃO VER 2265.01.04-PMM-JPT-PE-DE-CON-001
8. A BASE DA CONTENÇÃO DEVERÁ APRESENTAR UMA INCLINAÇÃO DE 5° COM RESPEITO À HORIZONTAL

MATERIAIS:

- GABIÕES TIPO CAIXA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO TIPO 8X10, FABRICADOS EM ARAME DE BAIXO TEOR DE CARBONO (BTC) COM ZINCAGEM PESADA, REVESTIMENTO EM PVC E COM DIAFRAGMAS INSERIDOS DE METRO EM METRO DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ARAMES DO MESMO TIPO PARA AS OPERAÇÕES DE AMARRAÇÃO E ATIRANTAMENTO, NO DIÂMETRO 2,20 MM E NAS PROPORÇÕES DE 8X SOBRE O PESO DOS GABIÕES COM 1,00 M DE ALTURA E DE 6X PARA OS DE 0,50 M DE ALTURA.
- GEOTÊXTIL NÃO TECIDO DE POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14KN/M E 16KN/M DO ENSAIO ASTM D 4632.

LEGENDA



Prefeitura de Maceió

ENR. RESPONSÁVEL
EDUARDO L.G. BARROS MONTENEGRA
CREA Nº 0215250249

ASSINATURA:

PROJETO: ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES
JARDIM PETRÓPOLIS

LOCAL: JARDIM PETRÓPOLIS - MACEIÓ

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO
GABIÃO
VISTA FRONTAL E PLANTA BAIXA

PROJ.	EDUARDO	VERIF.	CCD	APROV.	EDUARDO
ESCALA	INDICADA	REV.:	0	FORM.	A1
DATA	27/07/2022	NÚMERO	2265.01.04-PMM-JPT-PE-DE-CON-004	FOLHA	01/01