



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

QUESTIONAMENTO CC 008/2023

GILMARA - ORÇAMENTO <orcamento@stsengenharia.com.br>

8 de agosto de 2023 às 17:42

Para: comissaoseminfra2016@gmail.com

Prezados,

Boa tarde

Observei que no orçamento do LOTE 01- da ENCOSTA MARQUES DE ABRANTES, no item 9.2.2, faz referência a composição **CP031-X- EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 19 MM. AF_05/2016 (M)**, contudo no projeto todos os grampos estão com armadura de diâmetro de 22 mm e não de 19 mm como consta no orçamento.

Já no orçamento do LOTE 02 - ENCOSTA PRINCESA DIANA, no item 9.2.1 – a atividade é a execução do grampo com armadura de diâmetro de 22 mm, mas o valor o código da composição faz referência a composição do grampo de 19 mm – **CP031X**.

Desta forma, podemos ter divergência no valor final do produto. Em caso de erro de digitação, favor retificar para que possamos entregar um orçamento preciso. Desde já agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,



Gilmara Teixeira
Setor: Orçamento
Tel: (75) 99135-6841
Email: orcamento@stsengenharia.com.br

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.