



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - JATOBETON ENGENHARIA LTDA

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>
Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

14 de agosto de 2023 às 14:39

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO JATOBETON - 096/2023

Informo que referente aos itens 1 e 2 será divulgada uma errata para os itens nos quais a empresa está correta, o “item 1 – muro de arrimo” realmente possui unidade de m2 conforme orçamento.

Foram anexados ao edital através do arquivo “PEÇAS TÉCNICAS - MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CÁLCULO, PLANILHAS, BDI, COMPOSIÇÕES” toda a documentação necessária para elaboração da proposta e execução da obra.

A licitante poderá adotar o regime de contratação desejado, desde que seja ajustada a proposta de preços da empresa.

Referente aos itens 6, 7, 8, 10 e 12 o entendimento está correto.

O grampo GW Plus já é fornecido com pintura.

Conforme consta no memorial: “A execução das juntas não será objeto de medição. Os seus custos deverão ser incluídos e diluídos nos preços dos demais serviços. “

Diretoria de Obras de Implantação - SEMINFRA

[Texto das mensagens anteriores oculto]