

Processo nº: 3200.80385.2023

Interessado: Diretoria de Obras de Implantação - SEMINFRA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DOS MERCADOS DOS BAIRROS DO BENEDITO BENTES E JACINTINHO, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES DISTINTOS, EM MACEIÓ/AL.

PARECER TÉCNICO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023


Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO PELA M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023.

Com relação ao que compreende a parte técnica o recurso apresentado pela M&W Serviços de Construção e Reforma, em resumo, faz-se os seguintes apontamentos:

1. Similariedade de serviços não considerada que resultou em inabilitação;
 - No que se refere a similariedade dos serviços:

Os serviços tratados são, em suma, brita graduada simples (BGS) e solo com adição de brita (em mistura). A brita graduada simples é composta por pedras britadas em diferentes tamanhos, sem uso de adições ou aditivos, com compactação em camadas sucessivas. O solo com brita (50/50) trata-se de solo (predominantemente argiloso no caso tratado) com adição de brita para estabilização e compactação convencional. Portanto, há uma diferença considerável quando a complexidade operacional e tecnológica dos serviços, sendo a brita graduada simples um serviço superior por necessitar de controle superior e mais etapas em sua produção e execução, além de contar com insumos diferentes, tal qual o próprio material de depósito.





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providências.

Maceió/AL, 04 de março de 2024.

JOSÉ ALBERTO REGO RIFAS

Diretor Técnico da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização

Matrícula Nº 966636-2