



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Esclarecimento Edital CP 11/2023

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>
Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

22 de novembro de 2023 às 11:56

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Amorim Barreto Engenharia Ltda, informo que realmente ocorreu um erro material, onde consta "ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM" conforme planilha orçamentária deveria ser "EXECUÇÃO DE ESTACA ROTATIVA INJETADA, INCLUSIVE CIMENTO, AREIA E ARMAÇÃO - Ø 320MM".

Informo que tal alteração não irá acarretar mudança no julgamento dos atestados, haja vista que os serviços são similares.

Quanto ao questionamento referente a taxa de aço, informo que foi utilizada uma composição oficial constante no ORSE, como não foram elaborados os projetos executivos para a fundação possivelmente haverá alterações decorrentes dos projetos executivos durante a realização do contrato.

Atenciosamente,

José Alberto Rêgo Rifas
Diretor de Projetos Técnicos e Fiscalização
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
[Rua do Imperador, 307, Centro - Maceió - AL.](#)

Em ter., 21 de nov. de 2023 às 10:56, Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]