

Processo nº: 3200.67437.2023

Interessado: Diretoria de Obras de Implantação - SEMINFRA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO, DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.

PARECER TÉCNICO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2023

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO PELO CONSÓRCIO VALE REGINALDO, TENDO COMO EMPRESA LÍDER A JD CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2023.

Com relação ao que compreende a parte técnica o recurso apresentado pelo Consórcio Vale Reginaldo, em resumo, faz-se os seguintes apontamentos:

1. Similariedade entre serviços não reconhecida;
 - No que se refere a similariedade dos serviços:

Esta diretoria entende que há uma diferença considerável entre geogrelhas e mantas geotêxteis. Geogrelhas são tiras entrelaçadas compostas, principalmente, de material polimérico, com o intuito de prover reforço ao solo quanto a solicitações de tração no seu plano de aplicação, contando com alta resistência a este esforço, sem atuar diretamente na drenagem, aplicadas em solos colapsíveis. Mantas geotêxteis, embora possuam composição polimérica, atuam no controle e drenagem de águas principalmente, podendo ou não possuir alta resistência ao esforço de tração. Conclui-se que há diferença quanto a complexidade tecnológica, evidenciada nas características físicas, uso e finalidade de cada produto.





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providências.

Maceió/AL, 04 de março de 2024.

JOSÉ ALBERTO REGO RIFAS

Diretor Técnico da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização

Matrícula Nº 966636-2