



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CP 21/2023 - PROC. 3200.104226/2023

Assessoria de Obras de Implantação <obrasdeimplantacao@gmail.com>

21 de fevereiro de 2024 às
08:33

Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Bom dia,

Prezada Comissão, segue a resposta:

A operação do serviço de **ESCARIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE POLÍMERO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO COM FORNECIMENTO DE POLÍMERO (1,5l/M²+1%CIM)**, item 8.2 da planilha orçamentária, diverge dos serviços apresentados, sendo eles:

- Reestabilização de base com incorporação de brita graduada;
- Sub-base estabilizada com mistura solo-areia;
- Reciclagem do pavimento;
- Sub-base de concreto compactado com rolo.

Haja visto ser o Polímero um aditivo químico, e não apenas um agregado, requerendo diferentes tratativas quanto à carga, descarga, diluição, espalhamento, armazenamento, controle tecnológico (cura, tempo de secagem, dosagem etc.) e liberação para tráfego, ou seja, os serviços apresentados divergem do exigido em equipamentos (motobomba sucção e recalque, motobomba caminhão pipa, munk, equipamentos e produtos de laboratório), controle tecnológico e operação.

Atenciosamente,

JOSÉ ALBERTO RÊGO RIFAS

Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

[Texto das mensagens anteriores oculto]