

**Solicitação de Esclarecimentos/ impugnação ao Edital - Pregão Eletrônico nº10/2018**

Maceió 10/04 /2018

Ref.: Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº10/2018 - Aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes).

Solicitação de Esclarecimentos/Impugnação ao Edital

Através do e-mail [luciana.ortelan@wtotem.com.br](mailto:luciana.ortelan@wtotem.com.br) apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos/impugnação relativa ao Edital.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento solicitado/Impugnação	Número da questão e resposta ao esclarecimento atribuída pela ARSER.
1	Lote 10 - RACK 16US Rack De Servidor Em Pé 19" 16u. Monobloco: Estrutura em chapa de aço 1,2 mm; Porta frontal em chapa de aço 1,2 mm, visor em acrílico fume e fechadura cilíndrica com chaves; Fundo removível confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas; Laterais removíveis confeccionadas em	Entendemos que o fornecimento de Rack com tetô com abertura para entrada e saída de cabos, além de teto perfurado para sistema de exaustão através de micro ventiladores poderá ser aceito, uma vez que não existe no mercado Rack com teto totalmente removível.  Está correto nosso entendimento?	Sim, está correto.

