

**AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ**

**Edital de Concorrência Pública nº 002/2019**

**Objeto:** Gestão Energética Completa das Unidades Consumidoras componentes do Sistema de Iluminação Pública (SIP) do Município de Maceió com fornecimento de mão-de-obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, de acordo com o Projeto Básico anexo a este EDITAL.

**ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.375.003/0001-60, com sede na Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207 - Bairro: Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, neste ato representada, por **DIEGO VINICIUS SILVA**, brasileiro, solteiro, coordenador de licitações, portador da cédula de identidade RG nº 46.708.409-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.491.198-01, com domicílio profissional na Rua Américo Brasiliense, 1479, São Paulo/SP, CEP: 04715-001, telefones (11) 5184-1677/ 99152-7679, e-mail [dsilva@ilumitech.com.br](mailto:dsilva@ilumitech.com.br), vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no item 16 do Instrumento Convocatório, REQUERER os seguintes esclarecimentos:

**Pergunta 1:**

O documento PROJETO BÁSICO, em seu item 15.2.4., página 117, define como uma das características das luminárias LED, eficiência superior a 150lm/W. Porém o mesmo documento, em seu ANEXO F, página 179, define estas mesmas luminárias como tendo o requisito de eficiência >120lm/W.

Sendo assim, qual a característica de eficiência correta a ser considerada, 150lm/W ou 120 lm/W?

**Pergunta 2:**

O documento PROJETO BÁSICO estima o projeto em R\$48.000.000,00 e apresenta, em seu ANEXO F, os preços médios unitários dos serviços e materiais, porém não informa as quantidades destes itens que compõe o valor total estimado do projeto e que devem ser adotadas para efeito de equalização das propostas das licitantes.

A fim de viabilizar as propostas de preços, quais as quantidades dos referidos itens que compõem o ANEXO F?

**Pergunta 3:**

O documento PROJETO BÁSICO, em seu ANEXO F, página 179, apresenta o preço médio do item 75.h (luminária de 211~270W) distorcido em relação aos preços médios das demais luminárias (itens 75.a a 75.i). Essa distorção trata-se de um erro? Gentileza, esclarecer se trata-se de um erro e confirmar o valor correto para este item 75.h

Ante o exposto, requer-se que sejam esclarecidas as obscuridades suscitadas.

Termos em que,  
Pede Deferimento.

De Salvador para Maceió, 23 de julho de 2019.



**ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**  
Diego Vinicius Silva  
RG nº 46.708.409-9  
CPF/MF nº 335.491.198-01